

附录

一、性能参数

型号	额定制冷量 (W)	额定制冷输入功率 (W)	额定中间制冷量 (W)	额定中间输入功率 (W)	额定最小制冷量 (W)	额定最小制冷输入功率 (W)	额定制热量 (W)	额定制热输入功率 (W)	额定中间制热量 (W)
RAS-224FSLYNQB	22400	5900	11200	2100	7168	1194	25000	5400	12500
RAS-252FSLYNQB	25200	6700	12600	2400	8060	1440	27000	6500	13500
RAS-280FSLYNQB	28000	7200	14000	2600	8960	1608	31500	7350	15750
RAS-335FSLYNQB	33500	9200	16750	3500	10720	2280	37500	9600	18750
RAS-400FSLYNQB	40000	11400	20000	3700	12800	2400	45000	11100	22500
RAS-450FSLYNQB	45000	13200	22500	4100	14400	2628	50000	12300	25000
RAS-504FSLYNQB	50400	14800	25200	4700	16128	2973	56500	14100	28250

型号	额定中间制热功率 (W)	额定最小制热量 (W)	额定最小制热输入功率 (W)	低温制热量 (W)	低温制热输入功率 (W)	待机功率 (W)	熔断器容量 (A)	断路器 (A)	高*宽*厚 (mm)
RAS-224FSLYNQB	2200	8000	1485	19500	8500	4	25	25	1790*950*750
RAS-252FSLYNQB	2510	8640	1670	18900	8590	4	32	32	1790*950*750
RAS-280FSLYNQB	3000	10080	1947	22000	10500	4	32	32	1790*950*750
RAS-335FSLYNQB	3900	12000	2514	24500	11000	4	32	32	1790*950*750
RAS-400FSLYNQB	4200	14400	2742	31800	14000	4	40	40	1790*1210*750
RAS-450FSLYNQB	4600	16000	2971	33000	14500	4	40	40	1790*1210*750
RAS-504FSLYNQB	5100	18080	3547	36800	15500	4	40	40	1790*1210*750

注：技术改动后所有数据会有所变动。

二、性能连接方案

室外机型号	性能参数	联机室内机型号	数量 (台)	静压 (Pa)
RAS- 224FSLYNQB	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	11	0
		RCI-28FSKZNQ	1	0
	APF	RCI-56FSKZNQ	4	0
RAS- 252FSLYNQB	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	8	0
		RCI-28FSKZNQ	4	0
	APF	RCI-63FSKZNQ	4	0
RAS- 280FSLYNQB	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	5	0
		RCI-28FSKZNQ	7	0
	APF	RCI-63FSKZNQ	2	0
		RCI-80FSKZNQ	2	0
RAS- 335FSLYNQB	IPLV(C)	RCI-28FSKZNQ	12	0
	APF	RCI-56FSKZNQ	6	0

室外机型号	性能参数	联机室内机型号	数量 (台)	静压 (Pa)
RAS- 400FSLYNQB	IPLV(C)	RCI-28FSKZNQ	9	0
		RCI-50FSKZNQ	3	0
	APF	RCI-63FSKZNQ	4	0
		RCI-80FSKZNQ	2	0
RAS- 450FSLYNQB	IPLV(C)	RCI-28FSKZNQ	6	0
		RCI-50FSKZNQ	6	0
	APF	RCI-63FSKZNQ	2	0
		RCI-80FSKZNQ	4	0
RAS- 504FSLYNQB	IPLV(C)	RCI-28FSKZNQ	4	0
		RCI-50FSKZNQ	8	0
	APF	RCI-63FSKZNQ	8	0

注：当多联式空调（热泵）机组室内外机配置方式不同时，性能参数会发生变化。

三、产品设计温度范围

(°C)

		最高 (DB/WB)	最低 (DB/WB)
制冷运行	室内	32/23	21/15
	室外	稳定运行： 48 间歇运行： 48-52	-5
制热运行	室内	27	15
	室外	23/17	-20/-21

DB：干球温度，WB：湿球温度

四、装箱单

序号	名称	单位	数量	备注
1	室外机	台	1	
2	配管附件袋	套	1	252/280/400 除外
3	使用及保养指南	册	1	
4	橡胶圈	个	1	
5	不锈钢螺钉 (M5*12)	个	3	



安装调试指南
(工程师用)



具体认证机型以
《中国环境标志认证证书》为准



具体认证机型以
《CRAA 产品认证证书》为准



1142085
P01877Q 2024.05 V06